

В Ивановской области по иску природоохранного прокурора электроснабжающая организация обязана оборудовать линии электропередачи птицевозащитными устройствами

Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов животного мира.

Установлено, что ОАО «Вичугская городская электросеть» осуществляется эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, железобетонные опоры которых не оборудованы птицевозащитными устройствами, предостерегающими гибель животных от воздействия электрического тока.

Руководителю организации внесено представление. В связи с тем, что нарушения закона устранены не были прокурор обратился в суд. Решением Вичугского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.